Krośniewice, 17 maja 2017r.

GMINNE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 19
NIP 775-23-67-439, REGON 472932

WYKONAWCY
– wszyscy

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania „Modernizacja hali sportowej w Krośniewicach w celu poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników zrzeszonych w klubach oraz mieszkańców"

Nr referencyjny GCKSiR/1/IV/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późniejszymi zmianami), dalej zwanej ustawą Pzp Zamawiający – Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach zawiadamia że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy złożyli pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1
*„Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie sformułowania **„kompleksu użytkowego"** które to Zamawiający użył w opisie wymaganej wykładziny na arenę główną – żadna norma europejska nie przewiduje takiego nazewnictwa dla jakiegokolwiek elementu warstwowych wykładzin pcv".*

Odpowiedź
Kompleks wierzchniej warstwy użytkowej oznacza grubość struktury wierzchniej warstwy PVC stanowiącej wykończenie syntetycznej sportowej nawierzchni PVC.

Pytanie nr 2
*„Prosimy o podanie numeru normy określającej metodę wg której producent wykładziny, którego przedstawiciel wprowadził w ten projekt wykładzinę ....., wyznaczył grubości nazwanego przez siebie **„kompleksu użytkowego"**. Jest to konieczne do upewnienia się, że wiele wykładzin którymi dysponujemy spełnia ten wymóg, jeśli mierzyć ją będziemy wg nieznanej nam dotychczas normy".*

Odpowiedź
Ze względu na jakość i trwałość wykładziny Zamawiający wymaga, aby wierzchnia warstwa kompleksu użytkowego w wykładzinie z czystego PVC wynosiła min. 2,0 mm i była zgodna z projektem.

Pytanie nr 3
„Ponadto, jeśli już tak szczegółowo została opisana wykładzina łącznie z gęstością poszczególnych warstw pianki i kształtu ich atomów– cytuję: - „...dwuwarstwowa pianka sprężysta w wykładzinie sportowej: górna warstwa ***o podwójnej gęstości w stosunku do spodniej****, amortyzującej –* ***pianka o komórkach okrągłych i zamkniętych****..", prosimy o podanie kolorów pianki górnej i spodniej wg tabeli RAL. Rozszerzy to jeszcze bardziej krąg możliwych dostawców opisanej wykładziny".*

Odpowiedź
Zamawiający nie określa kolorów pianki spodniej w systemowej nawierzchni syntetycznej PVC.

Z poważaniem

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach
Małgorzata Przygodzka